

Nature des prestations effectuées lors de la visite d'entretien de la Micro Station

- 1 - Contrôle du coffret électrique de commande, avec vérification des composants assurant la commande et la protection, réglage des horloges,
- 2 - Contrôle de l'état des câbles électriques et des connexions des tubes d'air,
- 3 - Contrôle et entretien de la pompe à air,
- 4 - Contrôle du fonctionnement de la micro station,
- 5 - Vérification des eaux du réacteur, réglages éventuels,
- 6 - Vérification des niveaux de charge du dégraisseur et de la décantation avec avis technique pour la fréquence de vidange des boues.
- 7 - Observations diverses et établissement du rapport d'entretien.

Tous remplacements de pièces, appareils et accessoires feront l'objet d'un devis soumis au propriétaire, et exécutés avec son accord.

L'eau courante et une alimentation électrique Mono 230 V devront être mises à notre disposition lors de chacune de nos visites d'entretien.