

Nature des prestations effectuées lors de la visite d'entretien du Poste de Relevage des eaux

- 1 - contrôle du coffret ou de l'armoire électrique, avec vérification des composants assurant la commande et la protection de la pompe de relevage,
- 2 - nettoyage de la cuve ou de la fosse de réception des effluents,
- 3 - vérification et nettoyage des interrupteurs de niveau,
- 4 - contrôle de l'état des câbles électriques,
- 5 - vérification et nettoyage de la pompe, contrôle de l'intensité,
- 6 - vérification et contrôle de la vanne d'isolement et du clapet,
- 7 - simulation de fonctionnement en automatique et manuel, remplissage et essai en eau.

Tous remplacements de pièces, appareils et accessoires feront l'objet d'un devis soumis au propriétaire, et exécutés avec son accord.

L'eau courante et une alimentation électrique Mono 230 V devront être mises à notre disposition lors de chacune de nos visites d'entretien.

